



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VI

MANUTENZIONI -SERVIZI -SUAP

**DETERMINAZIONE N. 116 del 23/05/2018**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 431**

**Del 23/07/2018**

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica del giardino di via F.sco Severi, via Della Resistenza, via Marchione, Centro Commerciale Grotte, via Pietro Simone - via G. Inzucchi, via Conversano - via Scamardella. Impegno di spesa. Affidamento lavori. **COD. CIG : Z4A23DB79D**

IL RESPONSABILE

**PREMESSO:**

**CHE** questo Settore VI Manutenzioni - Servizi - SUAP a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e del Comando di Polizia Locale di questo Ente, ha accertato la necessità di intervenire con urgenza ad effettuare lavori di riparazione e manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione delle zone di cui in oggetto;

**CHE** per i lavori di riparazione guasti è intervenuta la ditta Elettrotecnica VIGI S.R.L. Amministratore Unico, Sig. Rinaldi Vito da Castellana Grotte specializzata nel settore, (già Manutentore della P.I. cittadina) facendo conoscere la relativa spesa per ciascun intervento come di seguito riportato:

**Giardino via F.sco Severi**

Nuovo allaccio impianto di illuminazione pubblica con:

- Scavo per apertura pozzetto in terrato esistente su via F.sco Severi, per derivazione linea di alimentazione giardino da linea interrata esistente;
- Scavo su asfalto e parte di marciapiede per prolungamento e riposizionamento cavidotto interrato esistente per alimentazione corpi illuminanti giardino;
- Realizzazione allaccio elettrico con fornitura e posa in opera di:
  - N.1 Centralina modulare IP65 4 moduli completo di n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2P 10° 0,03° a protezione dell'impianto in posizione già predisposta sulla parete laterale del giardino, compreso allaccio elettrico alla nuova linea di alimentazione e alle linee corpi illuminanti esistenti;
  - N. 1 collettore di terra per collegamento equipotenziale delle masse dei corpi illuminanti con l'impianto di messa a terra esistente di via F.sco Severi;
  - Mt. 3 cavidotto interrato 50mmq;
  - Mt. 12 cavo tipo FG16OR 2x6mmq per collegamento da pozzetto esistente a nuovo centralino elettrico posato all'interno del cavidotto esistente prolungato;
  - N. 1giunto in resina derivato 4x25mmq max per derivazione nuova linea, da linea elettrica interrata esistente;
- Verifiche e prove di funzionamento nuovo impianto;
- Richiusura scavi e pozzetto con ripristino banchina stradale e cemento e riposizionamento mattoncini in cemento su marciapiede;

Imponibile	€ 1.550,00
Oneri per la sicurezza	€ 45,00
Tot.	€ 1.595,00
Iva 10%	€ 159,50
Tot. G.le	€ 1.754,50

### **Via Della Resistenza**

Ripristino funzionamento impianto di illuminazione pubblica di via della Resistenza a seguito di segnalazione da parte del Comamdo P.L. con:

- Ricerca guasto dovuto all'intervento dei fusibili all'interno del quadro causato dal cavo di alimentazione impianto in corto circuito;
- Verifica guasto riscontrato sul tratto di cavo e tubazione in uscita da quadro elettrico con tubazione con la tubazione in salita fissata a palo danneggiata nella parte bassa e il vavo posato all'interno della tubazione tranciato, danneggiamenti dovuti quasi certamente a seguito di urto subito da ignoti;
- Intervento di ripristino con esecuzione delle seguenti opere:
  - Messa in sicurezza impianto;
  - Scollegamento e rimozione e smaltimento cavo di alimentazione impianto tranciato, per tutta la lunghezza del palo;
  - Fornitura e posa in opera di:
    - Mt. 3 tubo in acciaio zincato tipo TAZ diam. 40mm fissato a palo in sostituzione del tratto di tubazione danneggiata;
    - Mt. 10 cavo tipo FG!&=R 4x16mmq posato all'interno della tubazione inm salita per tutta l'altezza del palo in sostituzione del cavo tranciato, compresi collegamenti in cassatta di derivazione da palo e nel quadro elettrico;
    - N.2 fusibili 400V 63°;
  - Prestazione piattaforma aerea per esecuzione delle opere;
  - Verifica e prove di funzionamento impianto;

Imponibile	€ 680,00
Oneri per la sicurezza	€ 20,00
Tot.	€ 700,00

Iva 10%	€ 70,00
Tot. G.le	€ 770,00

**Via Marchione – Via Della Resistenza:** Ripristino funzionamento impianti di illuminazione pubblica di via Marchione e via Della Resistenza a seguito di segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale.

- Ricerca guasto con apertura pozzetti e verifica cavi e giunti di derivazione esistenti;
- Verifica guasto riscontrato in pozzetto con cavi elettrici di alimentazione impianti completamente tranciati tramite attrezzatura da taglio, a causa di atti vandalici
- Intervento di ripristino con esecuzione delle seguenti opere:
- Messa in sicurezza impianti;
- Recupero lunghezza cavo necessaria per esecuzione giunto in resina da altri pozzetti;
- Fornitura e posa in opera di:
- N. 2 giunti in resina derivato 4x25mmq max;
- N. 10 giunti isolati per cavo 6 mmq;
- Richiusura pozzetti, prove di funzionamento e messa in servizio impianti;

Imponibile	€ 620,00
Oneri per la sicurezza	€ 20,00
Tot.	€ 640,00
Iva 10%	€ 64,00
Tot. G.le	€ 704,00

**Zona Centro Commerciale Grotte:** Ripristino funzionamento impianto di illuminazione pubblica zona Centro Commerciale Grotte a seguito di segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale.

- Ricerca guasto con apertura pozzetti e verifica cavi e giunti di derivazione esistenti;
- Verifica guasto riscontrato in pozzetto con cavi elettrici di alimentazione impianto completamente tranciati tramite attrezzatura da taglio, a causa di atti vandalici;
- Intervento di ripristino con esecuzione delle seguenti opere:
- Messa in sicurezza impianto;
- Recupero lunghezza cavo necessaria per esecuzione giunto in resina da altri pozzetti;
- Fornitura e posa in opera di:
- N.1 giunto in resina derivato 4 x 25mmq max;
- N.5 giunti isolati per cavo 6mmq;
- Richiusura pozzetti, prove di funzionamento e messa in servizio impianto;

Imponibile	€ 320,00
Oneri per la sicurezza	€ 10,00
Tot.	€ 330,00
Iva 10%	€ 33,00
Tot. G.le	€ 363,00

**Via Pietro Simone – via G. Inzucchi :** Manutenzione straordinaria presso l'impianto di illuminazione pubblica a seguito di segnalazione del Comando di Polizia Locale.

- Ripristino funzionamento impianto di illuminazione pubblica riscontrato in dispersione con:
- Ricerca guasto impianto con sezionamento tratti di linea e controllo singole armature su palo;
  - Verifica guasto su armatura installata in via Pietro Simone riscontrata piena di acqua;
  - Ripristino funzionamento impianto con fornitura e posa in opera di:
  - pz 1 Armatura da palo con lampada 250W sodio alta pressione;
  - Rimozione e smaltimento apparecchiature rimosse;

- Prestazione piattaforma aerea per esecuzione delle opere;
- Messa in servizio impianto e prove di funzionamento;

Imponibile	€ 1.040,00
Oneri per la sicurezza	€ 30,00
Tot.	€ 1.070,00
Iva 10%	€ 107,00
Tot. G.le	€ 1.177,00

**Via Conversano – Via Scamardella:** Opere di manutenzione straordinaria presso l'impianto di pubblica illuminazione di via Conversano – via Scamardella a seguito di segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale.

Ripristino funzionamento impianto di illuminazione pubblica riscontrato in dispersione con:

-Ricerca provenienza guasto con isolamento dei singoli corpi illuminanti e sezionamento tratto di linea interrata;

-Verifica provenienza guasto da tratto di linea interrata nei pressi della zona di ingresso dello Stadio Comunale, (giunto in resina riscontrato in corto circuito);

-Ripristino guasto con fornitura e posa in opera di:

N. 1 giunto in resina derivato 4x25mmq;

N.5 giunti per cavo 25mmq;

-Verifica ulteriore guasto su sezionamento generale 4P installato all'interno del quadro elettrico generale ( guasto causato dalle presenze del corto circuito sulla linea);

Ripristino funzionamento quadro elettrico e impianto con fornitura e posa in opera di:

N.1 Sezionatore modulare 4P 63;

-Rimozione e smaltimento apparecchiature rimosse;

-Prestazione piattaforma aerea per esecuzione delle opere;

-verifica e prove di funzionamento impianto;

Imponibile	€ 940,00
Oneri per la sicurezza	€ 30,00
Tot.	€ 970,00
Iva 10%	€ 97,00
Tot. G.le	€ 1.067,00

**RITENUTA** l'urgenza e il pericolo in atto, i lavori di cui sopra, sono stati affidati i lavori alla Ditta Elettrotecnica VIGI S.R.L. Amministratore Unico, Sig. Rinaldi Vito da Castellana Grotte, per complessivi € 5.835,50 compresi gli oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10%;

**Visto** l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**Viste** le vigenti disposizioni di legge in materia;

**Visto** il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- **DI APPROVARE** i preventivi di spesa presentati a questo Ente dalla Ditta Ditta Elettrotecnica VIGI S.R.L. Amministratore Unico, Sig. Rinaldi Vito da Castellana Grotte, relativi ai lavori di riparazione guasti agli impianti di pubblica illuminazione delle zone sopra riportate;

- **DI ASSUMERE** impegno di spesa di € 5.835,50 oneri per la sicurezza e I.V.A. 10% compresa, per dare eseguiti i lavori di riparazione agli impianti di pubblica illuminazione delle zone sopra riportate;
- **DI AFFIDARE** i lavori di cui trattasi alla Ditta Ditta Elettrotecnica VIGI S.R.L. Amministratore Unico, Sig. Rinaldi Vito da Castellana Grotte, per l'importo complessivo di € 5.835,50 oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10% compresa, giusta congruità dei costi di cui ai preventivi presentati;
- **DI IMPUTARE** la complessiva somma di €. 5.835,50 sul Bilancio anno 2018, Capitolo di spesa n. 1016 epigrafato: "Gestione e manutenzione impianti – Prestazione di Servizio.
- **DI LIQUIDARE**, alla predetta Ditta l'importo di € 5.835,50 nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, senz'altra formalità che la presentazione di idonea e specifica documentazione fiscale, da parte della ditta Elettrotecnica VIGI S.R.L. Amministratore Unico, Sig. Rinaldi Vito da Castellana Grotte, e accettazione della fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I., codice fatturazione **VGDXQP**, da parte del Responsabile del Settore, comprovante, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Ditta Elettrotecnica VIGI S.R.L. Amministratore Unico, Sig. Rinaldi Vito da Castellana Grotte;

**DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/), dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

*f.to Onofrio SIMONE*

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 06/06/2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 06/06/2018 si attesta la regolarità contabile.

**Impegno 613/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario

*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 1156

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to Dott. Cosimo CARDONE

Castellana Grotte, 23/07/2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE